



COMUNE DI VIBO VALENTIA
Settore n°3 - Governo del Territorio

PIANO STRUTTURALE COMUNALE
(L.R. N°19 DEL 16/04/2002 c.s.m.)

ELABORATI CARTOGRAFICI

SNA	SISTEMA NATURALE ED AMBIENTALE	
Tav. N° 11	Carta della DPA Distanza di prima approssimazione negli elettrodotti	Rapporto 1:10.000

PROGETTISTI
Prof. Arch. Francesco Karrer
Prof. Arch. Francesca Moraci
(Regroupamento temporaire tra professionisti - RTP)

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE
Arch. Natak Palamara

GRUPPO DI LAVORO
Geol. Francesco Ferrari
Prof. Ing. Nicola Moraci
Prof. Ing. Marcello S. Zimbone
Dot. For. Giuseppe Bombino

COADIUVATO DA
Ing. Giuseppe Cardile
Geol. Edo M. Cerasolo

Avv. Nicola D'Agostino, Sindaco
Arch. Nicola Domenico Donato, Assessore
Dott.ssa Adriana Teti, Dirigente del Settore 3
Ing. Lorena Callisti, R.U.P. PSC e REU e procedura di VAS

Data
Novembre 2013

LEGENDA

ELETTRODOTTI E GESTORE COMPETENTE ai fini della D.P.A.
distanza di prima approssimazione dall'asse del traffico.

- Alta tensione - 150 KV - TERNA RETE ITALIA Srl
DPA ml 22,00
- Alta tensione - 150 KV - TERNA SPA
DPA ml 18,00
- Media tensione - 20 KV - ENEL Distribuzione Spa
DPA ml 8,00 per conduttori in rame o alluminio
DPA ml 10,00 per conduttori in alluminio-acciaio.
- Media tensione - 60 KV - REI
DPA deve essere accertata presso il Gestore

NB: - Si evidenzia che la DPA è in funzione delle caratteristiche tecnologiche e tipologiche della linea elettrica la quale a sua volta può subire nel tempo variazioni e posizione, pertanto all'occorrenza devono essere accertati i suddetti requisiti.

