

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

LABORATORIO CHIMICO ACQUA/ARIA

Prot.N....

Al Responsabile SIAN
ASP - Vibo Valentia
Dipartimento di Prevenzione
Corso V. Emanuele III
89900 - Vibo Valentia (VV)
Fax 0963 – 962461
PEC: aspvibovalentia@pec.it
E-mail: sian@aspvv.it

e p.c. all'Ufficio Accettazione
Dipartimento Provinciale
Reggio Calabria

OGGETTO: anticipo risultati parziali campione non regolamentare ai sensi del D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18.

Con la presente nota si anticipano i risultati parziali non regolamentari (ai sensi del D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18) relativi al campione di acqua destinata al consumo umano prelevato nel Comune di Vibo Valentia dal "ASP Vibo Valentia SIAN" in data 18/07/2024 con Verbale di Campionamento N° 50/2024:

Numero di Registro	Punto di Campionamento	Parametro	Valore*	Incertezza	Valore di parametro D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18	Metodo
1968/RC/2024	Font. Pubbl. Villa Comunale N°1	Trialommetani – Totale (Nota 1)	33 µg/l	± 10 µg/l	30 µg/l	UNI EN ISO 15680:2005

* Per "Valore" si intende il risultato espresso ai sensi del D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18.


Nota 1: somma delle concentrazioni di cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano e bromodichlorometano.

Tanto si comunica per gli adempimenti consequenziali.

Seguirà Rapporto di Prova completo.

Reggio Calabria, 23/07/2024

Il Responsabile
Dott. Clemente Migliorino



Il ricevente
(per accettazione)